



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/2592/12/PET
Č.J.: SU/12/4787/PEJ
VYŘIZUJE: Pětová
TEL.: 481 366 307
E-MAIL: j.petova@mu.turnov.cz
DATUM: 2.7.2012

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 3.5.2012 podal

**ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje JFT s.r.o., Ing. Jaroslav Fejfar, IČO 25275771, V Lukách č.p. 126, 507 81
Lázně Bělohrad**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: **Radvánovice ,694/1 - KVN, TS a kNN pro 9 RD (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 694/5, 767/7, 767/8, 769, 829/1, p. p. k. 675, 767 v katastrálním území Karlovice.**

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval JFT s.r.o., V Lukách 126 , Lázně Bělohrad ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Bude vybudována nová příhradová trafostanice , která bude náhradou za stávající a nového rozvaděče NN do něž budou přepojena stávající kabelová vedení a ze kterého budou vyvedena nová podzemní kabelová vedení pro připojení nových odběrných míst na p.p.č. 694/5. Z důvodu zachování dodávky el energie bude dočasně na poz.p.č. 767/6 umístěna provizorní trafostanice. Pro přenesení el. energie z provizorní TS a nového rozvaděče budou vystavěny dva provizorní betonové podpěrné body, na nichž bude zavěšeno venkovní vedení AES. Následně po uvedení do provozu nové TS bude provizorní TS, podpěrné body a venkovní vedení AES demontováno.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení pokládky kabelů a výstavby skříní NN
 - b) Celkové dokončení stavby
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou(stavebním podnikatelem), která bude vybrána na základě výběrového řízení. **Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací.** Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
6. **Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Českých radiokomunikací ze dne 14.11.2011 pod zn. ÚPTS/OS/73284/2011 - jedná se o splnění podmínek pod body a) - n)
8. Budou dodrženy podmínky sdělení Krajské správy silnic LK ze dne 21.2.2012 pod zn. 4/12/Ks/18/2119 - S
Během stavby nedojde k žádnému zásahu do AB povrchu silnice
Křížení se silničním tělesem bude provedeno kolmým protlakem nebo podvrtem pod konstrukčními vrstvami bez narušení asfaltového zákrytu v hloubce 1,2 m. startovací a montážní jámy musí být umístěny mimo vozovku, min 1 m od zpevněné krajnice, nebo za silničním příkopem. všechny sítě uložené ve vozovce musí být v chrániče
S umístěním 23 provizorních betonových sloupů do silničního pozemku souhlasíme za dodržení následujících podmínek :1. sloup v blízkosti mobilní TS bude ve vzdálenosti 2 m od kraje silničního pozemku a 2. sloup v místě nově budované TS bude 1,5 m od asfaltové hrany komunikace. Po ukončení akce budou oba sloupy odstraněny.
S umístěním ekvipotenciálních prahů nově budované TS do silničního pozemku souhlasíme a požadujeme pro jejich uložení uzavřít dodatek k uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a to v termínu do zahájení územního řízení
Na vozovce nesmí být skladován žádný stavební materiál ani vytěžená zemina, stavbou nesmí být poškozeny silniční propusty ani ostatní silniční zařízení, zejména dopravní značení
Výkopy (montážní jámy, podélné vedení apod) budou uvedeny do původního bezzávadového stavu.
V případě zásahu do asfaltového zákrytu před konečnou výpravou rýhy bude investorem stavby předložen protokol o provedených zkouškách hutnění záspyu stavební rýhy dle ČSN 72 1006, provedenou zkušebnou oprávněnou MDS ČR Praha
Inženýrské sítě umístěné v silničním tělese, silničním pozemku nebo v silničním příslušenství, musí být zaměřeny odpovědným geodetem a jejich zaměření předáno KSS LK
9. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov ze dne 29.7.2011 pod čj spisu ORM/11/732 číslo evidenční 76667/11
část II - z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů udělujeme souhlas s návrhem trasy uvedené stavby za podmínky ,že provozovatelem prací budou dodržena ustanovení § 4 a §8 zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně ZPF, zejména :
tam, kde bude dotčen ZPF, bude odděleně skryta svrchní kulturní vrstva půdy a po skončení akce provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby mohly nadále plnit funkci ZPF
učiní opatření k zabránění úniku pevných kapalných a plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond
hydrologické a odtokové poměry v území bude narušovat co nejméně
projedná včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci pozemků náležejících do ZPF
případná změna trasy (zejména na jiné pozemky) musí být s orgánem ochrany ZPF znovu projednána a jím odsouhlasena.
pokud si práce spojené s daným záměrem vyžadují odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF

část. VI - z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o dopadech

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby

část VII - z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči

upozorňujeme stavebníka na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen památkový zákon), § 22 odst. 2, památkového zákona o provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů atd.,), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 6.2.2012 pod zn. 5000581215

Z pohledu dotyku na plynárenská zařízení

V zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními : STL plynovod PE 90 , plánovaný plynovod, plánované plynovodní přípojky

-Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí.Při práci v

ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005

- Před započítím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami

- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, betonových patek ,rozvodných pilířů, sloupů NN ,svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení atd) musí být umístěny min 1 m od plynárenských vedení . Měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.

- Na plánované plynovody, plynovodní přípojky a překládané pl zařízení VČP Net s.r.o. se již po vydání územního rozhodnutí vztahují ochranná pásma.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 odst 6 zákona č 670/2004 Sb. a zákona č 458/2000 Sb za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací).Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny . vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204- tab8 zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského

zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivého provozu. nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií (např protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenských zařízení na tel 1239
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- případné zřizování stavenišť , skladování materiálů, stavebních strojů apod bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)
- bude zachována hloubka uložení plynárenských zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.

11. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s ze dne 3.11.2011 pod zn. MAR/3/11/11/2 - souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 8.3.2012 pod čj 33624/11
jedná se o splnění podmínek pod bidy I - VI tohoto vyjádření

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2

Jan Horáček, nar. 31.3.1955, Radvánovice č.p. 4, 512 62 Karlovice

Ing. Jan Valkoun, CSc., nar. 12.4.1946, Kremnická č.p. 3027/3, Záběhllice, 141 00 Praha 41

Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Obec Karlovice, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov 1

Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

UN - COM , spol. s r.o., Radvánovice č.p. 101, Karlovice, 511 01 Turnov 1

ZEA SEDMIHORKY, spol.s r.o., Roudný č.p. 53, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 3.5.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 22.6.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: AQUA TURNOV, spol. s r.o. - vyjádření ze dne 5.6.2011 pod zn. Ka/FZ 11-003 - 06; Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice - závazné stanovisko ze dne 6. 4.2011 pod čj. 2320/13515 - ÚP/2011 -1420 ; České radiokomunikace a.s.- vyjádření ze dne 14.11.2011 pod zn. ÚPTS/OS/73284/2011 ; Krajská správa silnic LK - sdělení ze dne 21.2.2012 pod zn. 4/12/Ks/18/2119 – S ; Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města - koordinované závazné stanovisko ze dne 29.7.2011 pod čj spisu ORM/11/732 číslo evidenční 76667/11 a vyjádření z hlediska územního plánování ze dne 13.5.2011 pod zn. ORM/11/523/LSJ ; Městský úřad Turnov, odbor dopravní – rozhodnutí ze dne 5.3.2012 pod zn. OD/12/16446/KOM - povolení zvláštního užívání silnice III/2824 z důvodu umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace ; HZS LK, ÚO Semily - závazné stanovisko ze dne 11.1.2012 pod čj HSLI -36 -2/SM - PRE -2012 ; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 4.4.2011 pod zn. OZP/11/1162/SCE ; Obec Karlovice - vyjádření ze dne 23.3.2011 ; Policie ČR, DI Semily - vyjádření ze dne 24.3.2011; RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 6.2.2012 pod zn. 5000581215 ; Telefónica 02 Czech Republic, a.s., - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 8.3.2012 pod čj 33624/11; ČEZ Distribuce a.s - vyjádření ze dne 28.3.2012 a ze dne 2.3.2011 a souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 3.11.2011.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost nevnesla žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Turnov a obecního úřadu Karlovice .

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 20.6.2012.

Obdrží: Účastníci územního řízení (dodejky)

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

JFT s.r.o., IDDS: jfcdt73

Ostatní účastníci územního řízení – rozhodnutí jim bude doručeno formou veřejné vyhlášky

Účastníci stavebního řízení (dodejky)

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

JFT s.r.o., IDDS: jfcdt73

Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua

Ing. Jan Valkoun, CSc., Kremnická č.p. 3027/3, Záběhllice, 141 00 Praha 41

Jan Horáček, Radvánovice č.p. 4, 512 62 Karlovice

Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9

ZEA SEDMIHORKY, spol.s r.o., IDDS: wstvi4y

UN - COM , spol. s r.o., IDDS: ue7vidw

dotčené orgány

Česká republika - Ministerstvo obrany, IČ 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,

IDDS: hjyaavk

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

ostatní

Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště, IČ 45797072, pro Liberecký kraj, IDDS: mrbaiz9

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

AQUA TURNOV , spol. s r.o., IDDS: 5p6nbp6

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

České radiokomunikace a.s., IDDS: nzygvas

Policie ČR, DI Semily, IDDS: vsmhvp9

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

